

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г.Грозный ул.У.Садаева, 13 т.8(8712) 33-24-29 ф.- E-mail: und_95@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу "город Аргун" УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР

(наименование органа государственного надзора)

г.Аргун, ул.Пищевиков, б/н, тел. 8(928) 740-13- 03, E-mail: ond_5@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 29/1/20

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №5 "СВЕТЛЯЧОК" г.АРГУН"(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 "СВЕТЛЯЧОК" г.АРГУН")

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору Тимергераев С.А. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу "город Аргун" УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР № 29

России по ЧР

(наименование органа ГПН)

от « 20 » октября 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин. « 26 » октября 2020 г. по 15 ч 00 мин. « 26 » октября 2020 г.

проведена проверка

Инспектор ОНД и ПР по городскому округу "город Аргун" УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР Бачаев Идрис Ильясович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №5 "СВЕТЛЯЧОК" г.АРГУН"(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 "СВЕТЛЯЧОК" г.АРГУН")

г.Аргун, ул. Янтарная 59

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия | Пункт (абзац пункта) и наименование норма- | Срок устранения- | Отметка (подпись) о |
|------|--|--|------------------|---------------------|
| Пред | | | | |

| наименования | типа по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | тивного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | ния нарушения требования пожарной безопасности | выполнении (указывается только выполнение) |
|--------------|--|---|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | На объекте защиты допущено использование розеток (рубильников, других электроустановочных изделий) с повреждениями.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 "СВЕТЛЯЧОК" Г.АРГУН") | Постановление правительства РФ № 390 : п/п б) п. 42 | 18.01.21 | |
| 2 | На объекте защиты допущена эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции в подвальном помещении.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 "СВЕТЛЯЧОК" Г.АРГУН") | Постановление правительства РФ № 390 : п/п а) п. 42 | 18.01.21 | |
| 3 | На объекте защиты устройства для самозакрывания дверей находятся в неисправном состоянии.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 "СВЕТЛЯЧОК" Г.АРГУН") | Постановление правительства РФ № 390 : п. 62 | 18.01.21 | |
| 4 | На объекте защиты руководитель организации не организовал перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 "СВЕТЛЯЧОК" Г.АРГУН") | Постановление правительства РФ № 390 : п. 57 | 18.01.21 | |
| 5 | На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 "СВЕТЛЯЧОК" Г.АРГУН") | Постановление правительства РФ № 390 : п. 21 | 18.01.21 | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности ~~Оулет~~ проведена в рамках внеплановой проверки в января 2021г.

(квартал, месяц).



Инспектор ОИД и ПР по городскому округу "город Аргун" УНД и ПРГУ МЧС России по ЧР Бачаев Идрис Ильясович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«26» октября 2020г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

✓ [подпись]
(подпись)

Хаджимуратова Банати Саламовна

(должность, фамилия, инициалы)

« » октября 2020г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.