

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Отделение надзорной деятельности по г.Аргун
(наименование территориального органа МЧС России)

г.Аргун ул.Пищевиков б/н т.8(928) 740-13-03 ф.- E-mail: ond 5@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделения надзорной деятельности г. Аргун
(наименование органа государственного надзора)

г.Аргун ул.Пищевиков б/н, тел: 8(928) 740-13-03, E-mail: ond-5@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 108/1/65

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД №5 «СВЕТЛЯЧОК» Г.АРГУН»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Музаев У.Б. Отделения надзорной деятельности г. № 108
Аргун
(наименование органа ГПН)

от « 4 » августа 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 15 мин.
« 10 » августа 2017 г. по 16 ч 00 мин. « 10 » августа 2017 г.

проведена проверка

Дознаватель Бачаев Идрис Ильясович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТ-
СКИЙ САД №5 «СВЕТЛЯЧОК» Г.АРГУН, г.Аргун, ул. Янтарная 59**

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Хаджимуратовой Б.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед пи	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и	Срок устранения нарушения требования	Отметка (подпись) о выполнении

са-ни-я		(или) нормативного доку-мента по пожарной безо-пасности, требования ко-торого (-ых) нарушены	пожарной безо-пасно-сти	(указыва-ется толь-ко выпол-нение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты с массовым пребывани-ем людей (с рабочими местами на этаже для 10 и более человек) руководитель организа-ции не обеспечил наличие планов эвакуации людей при пожаре.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 "СВЕТЛЯЧОК" Г.АРГУН")	Правила противопожар-ного режима в РФ : п. 7	28.01.2018	
2	На объекте защиты с массовым пребывани-ем людей руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожа-ре.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 "СВЕТ-ЛЯЧОК" Г.АРГУН")	Правила противопожар-ного режима в РФ : п. 12	28.01.2018	
3	На объекте защиты руководитель организа-ции не обеспечил размещение на соответст-вующих территориях знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользова-ние открытым огнём запрещено».(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 "СВЕТЛЯЧОК" Г.АРГУН")	Правила противопожар-ного режима в РФ : п. 14	28.01.2018	
4	На объекте защиты допущена эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми на-рушениями изоляции.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 "СВЕТЛЯЧОК" Г.АРГУН")	Правила противопожар-ного режима в РФ : п/п а) п. 42	28.01.2018	
5	На объекте защиты допущено использова-ние розеток (рубильников, других электро-установочных изделий) с повреждени-ми.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 "СВЕТ-ЛЯЧОК" Г.АРГУН")	Правила противопожар-ного режима в РФ : п/п б) п. 42	28.01.2018	
6	На объекте защиты электролампы (светиль-ники) обернуты бумагой (тканью, другими горючими материалами).(МБДОУ "ДЕТ-СКИЙ САД №5 "СВЕТЛЯЧОК" Г.АРГУН")	Правила противопожар-ного режима в РФ : п/п в) п. 42	28.01.2018	
7	На объекте защиты руководитель организа-ции не назначил лицо, ответственное за по-жарную безопасность.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 "СВЕТЛЯЧОК" Г.АРГУН")	Правила противопожар-ного режима в РФ : п. 4	28.01.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установлен-ный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юри-дических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответствен-

ности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в января 2018 г.
(квартал, месяц).

инспектор ОНД и ПР по г. Аргун Бачаев Идрис Ильясович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«10» августа 2017г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« » августа 2017г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: