

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по г. Аргун и Курчалоев-
скому району

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Аргун ул.Пищевиков б/н т.8(928) 740-13-03 ф.- E-mail: ond_5@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по г. Аргун и Курчалоев-
скому району*

(наименование органа государственного надзора)

г.Аргун ул.Пищевиков б/н, тел. 8(928) 740-13- 03, E-mail: ond_5@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 81/1/55

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД №5 «СВЕТЛЯЧОК» Г. АРГУН»(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №5 «СВЕТЛЯЧОК»
Г.АРГУН»)**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Израилов М.А. Отделение надзорной деятельности и № 81
профилактической работы по г. Аргун и
Курчалоевскому району
(наименование органа ГПН)

от « 3 » сентября 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 7 » сентября 2018 г. по 16 ч 00 мин. « 10 » сентября 2018 г.

проведена проверка

Инспектор ОНД и ПР по г. Аргун и Курчалоевскому району Бачаев Идрис Ильясович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТ-
СКИЙ САД №5 «СВЕТЛЯЧОК» Г.АРГУН»(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №5 «СВЕТЛЯЧОК»
Г.АРГУН»), г.Аргун, ул. Янтарная 59**

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведующей Хаджимуратовой Б.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопас-	Пункт (абзац пункта) и	Срок устрани-	Отметка
---	--	------------------------	---------------	---------

Пред-пи-са-ния	ности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	ния нарушения требования пожарной безопасности	(подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты электролампы (светильники) обернуты бумагой (тканью, другими горючими материалами).(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 "СВЕТЛЯЧОК" Г.АРГУН")	Постановление правительства РФ № 390 : п/п в) п. 42	20.12.2018	
2	На объекте защиты допущено использование розеток (рубильников, других электроустановочных изделий) с повреждениями.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 "СВЕТЛЯЧОК" Г.АРГУН")	Постановление правительства РФ № 390 : п/п б) п. 42	20.12.2018	
3	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 "СВЕТЛЯЧОК" Г.АРГУН")	Постановление правительства РФ № 390 : п. 12	20.12.2018	
4	На объекте защиты светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 "СВЕТЛЯЧОК" Г.АРГУН")	Постановление правительства РФ № 390 : п/п в) п. 42	20.12.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда

возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в декабря 2018 г.
(квартал, месяц).

Инспектор Бачаев Идрис Ильясович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«10» сентября 2018г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:


(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« » сентября 2018г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: