

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Чеченской Республике
(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г.Грозный ул.У.Садаева, 13 т.8(8712) 33-24-29 ф.- E-mail: und_95@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России
по ЧР
(наименование органа государственного надзора)

г.Аргун, ул.Пищевииков, б/н, тел. 8(928) 740-13- 03, E-mail: ond_5@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 156/1/79
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД №5 «СВЕТЛЯЧОК» Г.АРГУН»(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №5 «СВЕТЛЯЧОК»
Г АРГУН»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Сатиханов В.С. Отделение надзорной деятельности и № 156
профилактической работы по г. Аргун
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР
(наименование органа ГПН)

от « 23 » сентября 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 23 » сентября 2019 г. по 11 ч 00 мин. « 23 » сентября 2019 г.

проведена проверка

Инспектор ОНД и ПР по городскому округу «горд Аргун» УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР Бачаев
Идрис Ильясович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТ-
СКИЙ САД №5 «СВЕТЛЯЧОК» Г.АРГУН»(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №5 «СВЕТЛЯЧОК»
Г.АРГУН») , г.Аргун, ул. Янтарная 59

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

заведующей Хаджимуратова Б.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты допущена эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 "СВЕТЛЯЧОК" Г.АРГУН")	Постановление правительства РФ № 390 : п/п а) п. 42	18.12.19	
2	На объекте защиты допущено использование розеток (рубильников, других электроустановочных изделий) с повреждениями.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 "СВЕТЛЯЧОК" Г.АРГУН")	Постановление правительства РФ № 390 : п/п б) п. 42	18.12.19	
3	На объекте защиты электролампы (светильники) обернуты бумагой (тканью, другими горючими материалами).(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 "СВЕТЛЯЧОК" Г.АРГУН")	Постановление правительства РФ № 390 : п/п в) п. 42	18.12.19	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц; юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в декабря 2019 г.

(квартал, месяц).

*Инспектор ОНД и ПР по городскому округу «город Аргун» УНД
и ПР ГУ МЧС России по ЧР Бачаев Идрис Ильясович*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» сентября 2019г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

[Handwritten signature]
(подпись)

Хаджимуратова Б.С.

(должность, фамилия, инициалы)

« » сентября 2019г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.